

EFI-4 B G/KV 40/0.03



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002062653
Beschreibung	EFI-4 B G/KV 40/0.03
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrom (A)	40
Typ	B
Bemessungsspannung V	400
Anzahl der Pole	3+N
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 61008, ÖVE E 8601, IEC/EN 62423
Klemmen (mm ²)	1-25
Bemessungsfehlerstrom IDn (A)	0.03
Auslösezeit	G/KV (kurzzeitverzögert)
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)



internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1...25mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1...25mm ²
Bemessungsfehlerstrom	30mA
Bemessungsisolationsspannung Ui	440V
Bemessungsspannung	230/400V
Bemessungsstrom	40A
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	68mm
Fehlerstrom-Typ	B
Frequenz	50/60 Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA

Kurzzeitverzögerter Typ


Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

Polzahl	4
---------	---

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...55°C
--	------------

Maßzeichnung



Symbol/Verbindung

